PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 12/04/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/09/2016	3,93	4	7,02	7	CALIBRACION OK
03/10/2016	3,91	4,01	7,03	7	CALIBRACION OK
02/11/2016	3,87	4,02	7,05	7	CALIBRACION OK
05/12/2016	3,95	4	7,01	7	CALIBRACION OK
03/01/2017	3,88	4,01	7,08	6,99	CALIBRACION OK
21/02/2017	3,88	4,01	7,08	7	CALIBRACION OK
16/03/2017	3,97	4,01	7,46	7,03	CALIBRACION OK
12/04/2017	3,89	4,01	7,23	7,03	CALIBRACION OK