PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 18/04/2017

REGISTRO CALIBRACION DE PT-911

FECHA	MEDICION 1		MEDICION 2		MEDICION 3		MEDICION 4		OBSERVACIONES
	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	
05/09/2016	0	0,1	2	2,1	5	5	10	10,1	CALIBRACION OK
03/10/2016	0	0,1	2	2,1	5	5	10	10,1	CALIBRACION OK
02/11/2016	0	0,1	2	2,1	5	5,1	10	10,1	CALIBRACION OK
05/12/2016	0	0,1	2	2,1	5	5,1	10	10,1	CALIBRACION OK
03/01/2017	0	0,2	2	2,2	5	5,1	10	10,1	CALIBRACION OK
21/02/2017	0	0,2	2	2,2	5	5,1	10	10,1	CALIBRACION OK
13/03/2017	0	0,1	2	2,1	5	5,1	10	10	CALIBRACION OK
18/04/2017	0	0,1	2	2,1	5	5,1	10	10,1	CALIBRACION OK