PROMAIZ

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REF	R-M-13
REV	0
FECHA	19/04/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-710

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19/04/2017	99,7	109,8	119,4	129	138,5	CALIBRACION OK