PROMAIZ	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**	**REF** **REV** **FECHA**	**R-M-13** **0** **24/04/2017**

REGISTRO CALIBRACION DE LT-1421

FECHA	MEDICION 1 (PSI)		MEDICION 2 (PSI)		MEDICION 3 (PSI)		MEDICION 4 (PSI)		OBSERVACIONES
	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	
24/04/2017	0	0,01	2,9	2,92	5,7	5,74	11,4	11,44	CALIBRACION OK