PROMAIZ	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**	**REF** **REV** **FECHA**	**R-M-13** **0** **24/04/2017**

REGISTRO CALIBRACION DE LT-1433

FECHA	MEDICION 1		MEDICION 2		MEDICION 3		MEDICION 4		OBSERVACIONES
	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	PATRON	SENSOR	
24/04/2017	0	0,03	2,9	2,93	5,7	5,73	11,4	11,44	CALIBRACION OK