PROMAIZ	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**	**REF**	**R-M-13**
		REV	**0**
		FECHA	**13/12/2016**

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1419

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,05	109,79	119,45	129,05	138,56	CALIBRACION OK