PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 26/04/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1204

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
26/04/2017	100,05	109,75	119,46	129,05	138,57	CALIBRACION OK