PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	16/03/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915B

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/09/2016	3,85	4,02	7,04	6,99	CALIBRACION OK
03/10/2016	3,88	4,01	7,03	7	CALIBRACION OK
02/11/2016	3,83	4,02	7,04	6,99	CALIBRACION OK
05/12/2016	3,91	4	7,02	7	CALIBRACION OK
03/01/2016	3,92	4,01	7,03	7	CALIBRACION OK
21/02/2017	-	-	-	-	CAMBIAR SENSOR
16/03/2017	-	-	-	-	CAMBIAR SENSOR