| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>REV 0<br>FECHA 12/04/2017 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915B

| FECHA | LECTURA BUFFER 4 PH | | LECTURA BUFFER 7 PH | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | |
| 05/09/2016 | 3,85 | 4,02 | 7,04 | 6,99 | CALIBRACION OK |
| 03/10/2016 | 3,88 | 4,01 | 7,03 | 7 | CALIBRACION OK |
| 02/11/2016 | 3,83 | 4,02 | 7,04 | 6,99 | CALIBRACION OK |
| 05/12/2016 | 3,91 | 4 | 7,02 | 7 | CALIBRACION OK |
| 03/01/2016 | 3,92 | 4,01 | 7,03 | 7 | CALIBRACION OK |
| 21/02/2017 | - | - | - | - | CAMBIAR SENSOR |
| 16/03/2017 | - | - | - | - | CAMBIAR SENSOR |
| 12/04/2017 | - | - | - | - | CAMBIAR SENSOR |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |