PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	12-06-2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915B

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05-09-2016	3,85	4,02	7,04	6,99	CALIBRACION OK
03-10-2016	3,88	4,01	7,03	7	CALIBRACION OK
02-11-2016	3,83	4,02	7,04	6,99	CALIBRACION OK
05-12-2016	3,91	4	7,02	7	CALIBRACION OK
03-01-2016	3,92	4,01	7,03	7	CALIBRACION OK
21-02-2017	-	-	-	-	CAMBIAR SENSOR
16-03-2017	-	-	-	-	CAMBIAR SENSOR
12-04-2017	-	-	-	-	CAMBIAR SENSOR
12-05-2017	-	-	-	-	CAMBIAR SENSOR
12-06-2017	-	-	-	-	CAMBIAR SENSOR
12-07-2017	-	-	-	-	CAMBIAR SENSOR
11-08-2017	-	-	-	-	CAMBIAR SENSOR