PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	11-08-2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-1359A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
12-04-2017	3,85	4,01	6,94	7,02	CALIBRACION OK
05-05-2017	3,9	4	6,89	7,01	CALIBRACION OK
12-06-2017	3,92	4,01	6,92	7,01	CALIBRACION OK
12-07-2017	3,93	4,01	6,94	7,02	CALIBRACION OK
11-08-2017	3,9	4,01	6,97	7	CALIBRACION OK