PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 15-04-2019

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1347

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19-04-2017	100	109,8	119,5	129	138,6	CALIBRACION OK
19-05-2017	100,01	109,79	119,48	129,01	138,58	CALIBRACION OK
19/062017	100,01	109,79	119,48	129,01	138,58	CALIBRACION OK
19-07-2017	100,01	109,79	119,48	129,01	138,58	CALIBRACION OK
21-08-2017	100,02	109,78	119,49	129,02	138,58	CALIBRACION OK
21-09-2017	100,02	109,78	119,49	129,02	138,58	CALIBRACION OK
20-10-2017	100,02	109,77	119,49	129,03	138,58	CALIBRACION OK
20-11-2017	100,03	109,79	119,49	129,03	138,58	CALIBRACION OK
20-12-2017	100,01	109,79	119,5	129,03	138,59	CALIBRACION OK
19-01-2018	100,02	109,78	119,48	129,01	138,59	CALIBRACION OK
19-02-2018	100,01	109,77	119,5	129,01	138,59	CALIBRACION OK
19-03-2018	100,04	109,79	119,5	129,01	138,57	CALIBRACION OK
19-04-2018	100	109,79	119,5	129,02	138,57	CALIBRACION OK
18-05-2018	100,02	109,77	119,49	129,02	138,59	CALIBRACION OK
18-06-2018	100	109,77	119,48	129	138,59	CALIBRACION OK
18-07-2018	100,01	109,8	119,48	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20-08-2018	100,03	109,79	119,48	129,03	138,59	CALIBRACION OK
20-09-2018	100,02	109,79	119,5	129,03	138,6	CALIBRACION OK
19-10-2018	100,02	109,79	119,5	129,03	138,6	CALIBRACION OK
19-11-2018	100	109,76	119,5	129,02	138,56	CALIBRACION OK
19-12-2018	100,01	109,8	119,48	129,01	138,59	CALIBRACION OK
18-01-2019	100,02	109,79	119,5	129,03	138,6	CALIBRACION OK
18-02-2019	100,02	109,77	119,49	129,02	138,59	CALIBRACION OK
18-03-2019	100,04	109,79	119,5	129,01	138,57	CALIBRACION OK
15-04-2019	100,1	109,8	119,5	129	138,6	CALIBRACION OK