PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17-04-2019

REGISTRO CALIBRACION DE TT-815

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25-04-2017	100,12	109,79	119,45	129,13	138,54	CALIBRACION OK
25-05-2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
25-06-2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
25-07-2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
24-08-2017	100,08	109,81	119,46	129,16	138,55	CALIBRACION OK
22-09-2017	100,08	109,8	119,46	129,16	138,56	CALIBRACION OK
20-10-2017	100,06	109,81	119,46	129,15	138,56	CALIBRACION OK
20-11-2017	100,06	109,8	119,47	129,15	138,56	CALIBRACION OK
20-12-2017	100,05	109,79	119,47	129,15	138,56	CALIBRACION OK
19-01-2018	100,03	109,8	119,45	129,16	138,58	CALIBRACION OK
19-02-2018	100,04	109,78	119,46	129,16	138,58	CALIBRACION OK
19-03-2018	100,05	109,79	119,48	129,16	138,58	CALIBRACION OK
19-04-2018	100	109,8	119,48	129,14	138,58	CALIBRACION OK
18-05-2018	100,02	109,79	119,49	129,14	138,57	CALIBRACION OK
18-06-2018	100,02	109,79	119,49	129,15	138,57	CALIBRACION OK
18-07-2018	100,01	109,79	119,48	129,15	138,57	CALIBRACION OK
20-08-2018	100,01	109,8	119,48	129,16	138,57	CALIBRACION OK
20-09-2018	100,05	109,77	119,45	129,16	138,57	CALIBRACION OK
19-10-2018	100,05	109,77	119,47	129,14	138,59	CALIBRACION OK
19-11-2018	100,02	109,76	119,46	129,17	138,59	CALIBRACION OK
19-12-2018	100,01	109,8	119,48	129,16	138,57	CALIBRACION OK
18-01-2019	100,05	109,77	119,45	129,16	138,57	CALIBRACION OK
18-02-2019	100,04	109,78	119,46	129,16	138,58	CALIBRACION OK
18-03-2019	100,02	109,76	119,46	129,17	138,59	CALIBRACION OK
17-04-2019	100,1	109,75	119,46	129,18	138,59	CALIBRACION OK