PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17-04-2019

REGISTRO CALIBRACION DE TT-710

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19-04-2017	99,79	109,8	119,4	129	138,5	CALIBRACION OK
19-05-2017	99,82	109,78	119,42	129,01	138,51	CALIBRACION OK
19-06-2017	99,82	109,79	119,42	129,01	138,51	CALIBRACION OK
19-07-2017	99,83	109,79	119,42	129,01	138,51	CALIBRACION OK
21-08-2017	99,84	109,78	119,41	129,02	138,53	CALIBRACION OK
21-09-2017	99,84	109,78	119,42	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20-10-2017	99,85	109,79	119,43	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20-11-2017	99,88	109,78	119,43	129,01	138,53	CALIBRACION OK
20-12-2017	99,9	109,79	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
19-01-2018	99,89	109,79	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
19-02-2018	99,9	109,77	119,41	129,01	138,52	CALIBRACION OK
19-03-2018	99,91	109,78	119,43	129,01	138,54	CALIBRACION OK
19-04-2018	99,91	109,79	119,42	129,02	138,53	CALIBRACION OK
18-05-2018	99,9	109,78	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
18-06-2018	99,92	109,78	119,43	129,01	138,54	CALIBRACION OK
18-07-2018	99,91	109,77	119,41	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20-08-2018	99,92	109,78	119,41	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20-09-2018	99,95	109,78	119,41	129,02	138,55	CALIBRACION OK
19-10-2018	99,94	109,77	119,44	129	138,58	CALIBRACION OK
19-11-2018	99,96	109,78	119,43	129,01	138,57	CALIBRACION OK
19-12-2018	99,92	109,78	119,41	129,02	138,54	CALIBRACION OK
18-01-2019	99,91	109,77	119,41	129,02	138,54	CALIBRACION OK
18-02-2019	99,95	109,78	119,41	129,02	138,55	CALIBRACION OK
18-03-2019	99,96	109,78	119,43	129,01	138,57	CALIBRACION OK
17-04-2019	99,95	109,77	119.43	129	138,57	CALIBRACION OK