PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/07/2019	3,91	4,01	6,95	7,02	CALIBRACION OK
06/08/2019	3,95	4,02	6,96	7,01	CALIBRACION OK
05/09/2019	3,94	4	6,94	7,01	CALIBRACION OK