PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17-02-2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05-07-2019	3,91	4,01	6,95	7,02	CALIBRACION OK
06-08-2019	3,95	4,02	6,96	7,01	CALIBRACION OK
05-09-2019	3,94	4	6,94	7,01	CALIBRACION OK
07-10-2019	3,95	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK
07-11-2019	3,89	4,01	7,23	7,03	CALIBRACION OK
06-12-2019	3,94	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK
07-01-2020	3,9	4	7,01	7	CALIBRACION OK
07-02-2020	3,95	4,02	7,01	7	CALIBRACION OK
09-03-2020	3,9	4,01	7	7	CALIBRACION OK