PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17-02-2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-908

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
16-07-2019	99,94	109,73	119,52	129,02	138,57	CALIBRACION OK
20-08-2019	99,93	109,72	119,52	129,02	138,57	CALIBRACION OK
23-09-2019	99,94	109,71	119,52	129,01	138,56	CALIBRACION OK
21-10-2019	99,86	109,74	119,49	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20-11-2019	99,9	109,73	119,51	129,01	138,58	CALIBRACION OK
18-12-2019	99,95	109,7	119,6	129	138,6	CALIBRACION OK
20-01-2020	99,9	109,7	119,5	129,01	138,6	CALIBRACION OK
20-02-2020	99,8	109,6	119,5	129	138,5	CALIBRACION OK
19-03-2020	99,9	109,7	119,6	129	138,6	CALIBRACION OK