PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17-02-2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-530

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19-04-2017	100	109,7	119,5	129	138,5	CALIBRACION OK
19-05-2017	100,01	109,71	119,51	129	138,52	CALIBRACION OK
19-06-2017	100,01	109,71	119,51	129,01	138,52	CALIBRACION OK
19-07-2017	100,01	109,71	119,51	129,01	138,52	CALIBRACION OK
21-08-2017	100,02	109,71	119,52	129	138,52	CALIBRACION OK
21-09-2017	100,02	109,72	119,52	129,02	138,52	CALIBRACION OK
20-10-2017	100	109,72	119,52	129,02	138,53	CALIBRACION OK
20-11-2017	100,01	109,73	119,52	129,02	138,53	CALIBRACION OK
20-12-2017	100,02	109,73	119,51	129,02	138,52	CALIBRACION OK
19-01-2018	100,02	109,71	119,52	129,02	138,52	CALIBRACION OK
19-02-2018	100	109,71	119,52	129	138,52	CALIBRACION OK
19-03-2018	100,03	109,71	119,52	129,03	138,52	CALIBRACION OK
19-04-2018	100,03	109,72	119,52	129,02	138,54	CALIBRACION OK
18-05-2018	100	109,73	119,52	129,03	138,54	CALIBRACION OK
18-06-2018	100	109,7	119,52	129,03	138,54	CALIBRACION OK
18-07-2018	100,01	109,74	119,52	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20-08-2018	100,03	109,74	119,54	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20-09-2018	100,02	109,73	119,54	129,01	138,57	CALIBRACION OK
19-10-2018	100,02	109,73	119,51	129,01	138,57	CALIBRACION OK
19-11-2018	100,02	109,75	119,51	129,03	138,57	CALIBRACION OK
19-12-2018	100	109,7	119,52	129,03	138,54	CALIBRACION OK
18-01-2019	100,03	109,74	119,54	129,02	138,54	CALIBRACION OK
18-02-2019	100,02	109,75	119,51	129,03	138,57	CALIBRACION OK
18-03-2019	100,02	109,73	119,51	129,01	138,57	CALIBRACION OK
18-04-2019	100,02	109,74	119,51	129	138,56	CALIBRACION OK
17-05-2019	100.01	109,73	119,5	129,01	138,57	CALIBRACION OK
18-06-2019	100,02	109,72	119,51	129,01	138,57	CALIBRACION OK
16-07-2019	100,01	109,72	119,52	129,01	138,57	CALIBRACION OK
20-08-2019	100,02	109,71	119,51	129,01	138,56	CALIBRACION OK
23-09-2019	100,01	109,7	119,5	129	138,55	CALIBRACION OK
21-10-2019	100,02	109,75	119,51	129,03	138,57	CALIBRACION OK
20-11-2019	100,03	109,74	119,54	129,02	138,54	CALIBRACION OK
18-12-2019	100,01	109,73	119,5	129,03	138,5	CALIBRACION OK
20-01-2020	100,2	109,7	119,5	129,01	138,4	CALIBRACION OK