PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 00-01-1900

REGISTRO CALIBRACION DE TT-531

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
21-02-2020	100,01	109,8	119,51	129,02	138,6	CALIBRACION OK
20-03-2020	100	109,7	119,52	129,03	138,5	CALIBRACION OK