PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		FECHA	17-02-2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1347

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
20-02-2020	100,3	109,79	119,5	129,01	138,57	CALIBRACION OK