PROMAIZ

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REF R-M-13

FECHA 17-02-2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-826

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
20-02-2020	100,02	109,8	119,48	129,13	138,56	CALIBRACION OK
19-03-2020	100,1	109,7	119,47	129,14	138,5	CALIBRACION OK