PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE AIT-915A

FECHA	LECTURA BUFFER 4 PH		LECTURA BUFFER 7 PH		OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
05/07/2019	3,91	4,01	6,95	7,02	CALIBRACION OK
06/08/2019	3,95	4,02	6,96	7,01	CALIBRACION OK
05/09/2019	3,94	4	6,94	7,01	CALIBRACION OK
07/10/2019	3,95	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK
07/11/2019	3,89	4,01	7,23	7,03	CALIBRACION OK
06/12/2019	3,94	4,01	7,05	7	CALIBRACION OK
07/01/2020	3,9	4	7,01	7	CALIBRACION OK
07/02/2020	3,95	4,02	7,01	7	CALIBRACION OK
09/03/2020	3,9	4,01	7	7	CALIBRACION OK
07/04/2020	4	4,01	7	7,02	CALIBRACION OK
07/05/2020	3,87	4,02	7,12	7	CALIBRACION OK