PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-710

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
20/02/2020	99,8	109,7	119,42	129,03	138,6	CALIBRACION OK
19/03/2020	99,95	109,6	119,4	129,04	138,5	CALIBRACION OK
20/04/2020	99,92	109,78	119,43	129,01	138,54	CALIBRACION OK
20/05/2020	99,95	109,78	119,41	129,02	138,55	CALIBRACION OK