PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-531

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
21/02/2020	100,01	109,8	119,51	129,02	138,6	CALIBRACION OK
20/03/2020	100	109,7	119,52	129,03	138,5	CALIBRACION OK
20/04/2020	100,02	109,78	119,41	129,02	138,53	CALIBRACION OK
20/05/2020	100,03	109,79	119,42	129,03	138,54	CALIBRACION OK
19/06/2020	100,02	109,79	119,41	129,01	138,56	CALIBRACION OK