PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-815

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
20/02/2020	100,02	109,7	119,46	129	138,5	CALIBRACION OK
19/03/2020	100,01	109,6	119,5	129,1	138,4	CALIBRACION OK
20/04/2020	100,06	109,81	119,46	129,15	138,56	CALIBRACION OK
20/05/2020	100,03	109,8	119,45	129,16	138,58	CALIBRACION OK
19/06/2020	100,05	109,79	119,47	129,15	138,56	