| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>FECHA 17/02/2017 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-815

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | 100,02 | 109,7 | 119,46 | 129 | 138,5 | CALIBRACION OK |
| 19/03/2020 | 100,01 | 109,6 | 119,5 | 129,1 | 138,4 | CALIBRACION OK |
| 20/04/2020 | 100,06 | 109,81 | 119,46 | 129,15 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 20/05/2020 | 100,03 | 109,8 | 119,45 | 129,16 | 138,58 | CALIBRACION OK |
| 19/06/2020 | 100,05 | 109,79 | 119,47 | 129,15 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 20/07/2020 | 100,08 | 109,77 | 119,46 | 129,16 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 20/08/2020 | 100,06 | 109,79 | 119,47 | 129,15 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 21/09/2020 | 100,04 | 109,77 | 119,47 | 129,14 | 138,59 | CALIBRACION OK |