PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1206

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
20/02/2020	100,1	109,7	119,5	129,05	138,5	CALIBRACION OK
19/03/2020	100,05	109,6	119,5	129,04	138,5	CALIBRACION OK
20/04/2020	100,05	109,78	119,44	129,04	138,54	CALIBRACION OK