| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>FECHA 17/02/2017 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-1206

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | 100,1 | 109,7 | 119,5 | 129,05 | 138,5 | CALIBRACION OK |
| 19/03/2020 | 100,05 | 109,6 | 119,5 | 129,04 | 138,5 | CALIBRACION OK |
| 20/04/2020 | 100,05 | 109,78 | 119,44 | 129,04 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 20/05/2020 | 100,02 | 109,75 | 119,43 | 129,01 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 19/06/2020 | 100,03 | 109,75 | 119,42 | 129,01 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 20/07/2020 | 100,01 | 109,79 | 119,48 | 129,04 | 138,55 | CALIBRACION OK |