Informe de Mantención

27 de Octubre 2018

Cliente: Promaiz SA
Dirección: Av. Senador Jaime Guzmán S/N paradero N°7 Isla de Maipo
Equipo de Frio : Refrigerador
Marca: Maigas
Modelo: LG268
Serie:LG2681217
Técnico: Mauricio Jara
Número Interno: PML-060

Actividades realizadas:

- ✓ Limpieza del evaporador
- ✓ Revisión del ventilador del evaporador
- ✓ Inspección de burletes e iluminación
- ✓ Chequeo de sistema eléctrico
- ✓ Verificar si tiene sistema de seguridad
- ✓ Limpieza de unidad condensadora
- ✓ Verificar la presión del compresor
- ✓ Verificar Tipo de refrigerante (freón)
- ✓ Verificar temperatura de mantención
- ✓ Verificar temperatura ambiente

Observaciones:

Se encuentra moto- compresor con alta temperatura en la unidad condensadora, mecánicamente no tiene rendimiento se instala manómetro no levanta presiones .Se deduce que hubo un sobre consumo o corte de energía que comprometió las bobinas del mismo compresor.

El equipo no queda operativo.

Técnico Mantención Mauricio jara

Celular: 97655660

Correo mjarasalvo@hotmail.com