PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 25/07/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1214

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
26/04/2017	100,05	109,76	119,44	129,03	138,55	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,01	109,75	119,44	129,02	138,56	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,02	109,75	119,45	129,03	138,56	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,02	109,76	119,45	129,03	138,56	CALIBRACION OK