PROMAIZ	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**	**REF** R-M-13 **REV** 0 **FECHA** 25/07/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1211

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
26/04/2017	100,02	109,77	119,43	129,01	138,54	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,03	109,76	119,42	129	138,51	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,03	109,76	119,43	129,01	138,51	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,03	109,77	119,43	129,01	138,53	CALIBRACION OK