PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 25/06/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-826

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,08	109,81	119,46	129,15	138,58	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,07	109,8	119,46	129,15	138,58	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,07	109,8	119,46	129,16	138,58	CALIBRACION OK