PROMAIZ

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

| | |
|---|---|
| REF | R-M-13 |
| REV | 0 |
| FECHA | 25/05/2017 |

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-815

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | 100,12 | 109,79 | 119,45 | 129,13 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 25/05/2017 | 100,09 | 109,79 | 119,45 | 129,14 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |