PROMAIZ

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REF	R-M-13
REV	0
FECHA	25/07/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-815

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,12	109,79	119,45	129,13	138,54	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK