PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 25/05/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1419

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,05	109,79	119,45	129,05	138,56	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,06	109,79	119,46	129,05	138,56	CALIBRACION OK