PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	25/07/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1415

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,1	109,78	119,44	129,1	138,53	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,09	109,78	119,45	129,09	138,54	CALIBRACION OK
25/062017	100,09	109,78	119,45	129,09	138,54	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,09	109,78	119,45	129,09	138,54	CALIBRACION OK