PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 25/07/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1406

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,12	109,8	119,45	129	138,55	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,1	109,79	119,46	129,01	138,55	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,1	109,79	119,46	129,01	138,55	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,1	109,79	119,46	129,02	138,55	CALIBRACION OK