PROMAIZ	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	19/05/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1329

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19/04/2017	100	109,8	119,4	128,9	138,6	CALIBRACION OK
19/05/2017	100,02	109,79	119,41	129,01	138,58	CALIBRACION OK