PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 19/06/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-531

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19/04/2017	99,9	109,8	119,4	128,9	138,6	CALIBRACION OK
19/05/2017	100	109,79	119,41	129	138,59	CALIBRACION OK
19/06/2017	100	109,79	119,41	129,01	138,59	CALIBRACION OK