PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 19/05/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-710

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19/04/2017	99,79	109,8	119,4	129	138,5	CALIBRACION OK
19/05/2017	99,82	109,78	119,42	129,01	138,51	CALIBRACION OK