| | | | |
|---|---|---|---|
| PROMAIZ | **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO** | **REF** | **R-M-13** |
| | | **REV** | **0** |
| | | **FECHA** | **21/08/2017** |

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-710

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | 99,79 | 109,8 | 119,4 | 129 | 138,5 | CALIBRACION OK |
| 19/05/2017 | 99,82 | 109,78 | 119,42 | 129,01 | 138,51 | CALIBRACION OK |
| 19/06/2017 | 99,82 | 109,79 | 119,42 | 129,01 | 138,51 | CALIBRACION OK |
| 19/07/2017 | 99,83 | 109,79 | 119,42 | 129,01 | 138,51 | CALIBRACION OK |
| 21/08/2017 | 99,84 | 109,78 | 119,41 | 129,02 | 138,53 | CALIBRACION OK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |