PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 24/09/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1410

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,08	109,82	119,42	129,1	138,53	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,08	109,8	119,43	129,09	138,54	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,08	109,8	119,43	129,09	138,54	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,09	109,81	119,42	129,1	138,55	CALIBRACION OK
24/08/2017	100,09	109,8	119,43	129,1	138,56	CALIBRACION OK
24/09/2017	100,09	109,81	119,44	129,1	138,56	CALIBRACION OK