| | | | |
|---|---|---|---|
| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF | R-M-13 |
| | | REV | 0 |
| | | FECHA | 24/08/2017 |

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-1415

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | 100,1 | 109,78 | 119,44 | 129,1 | 138,53 | CALIBRACION OK |
| 25/05/2017 | 100,09 | 109,78 | 119,45 | 129,09 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 25/062017 | 100,09 | 109,78 | 119,45 | 129,09 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 25/07/2017 | 100,09 | 109,78 | 119,45 | 129,09 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 24/08/2017 | 100,08 | 109,79 | 119,46 | 129,08 | 138,55 | CALIBRACION OK |