| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>REV 0<br>FECHA 22/09/2017 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-1206

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | 100 | 109,74 | 119,42 | 129 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 25/05/2017 | 100,03 | 109,76 | 119,42 | 129 | 138,51 | CALIBRACION OK |
| 25/06/2017 | 100,03 | 109,75 | 119,42 | 129,01 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 25/07/2017 | 100,02 | 109,75 | 119,43 | 129,01 | 138,52 | CALIBRACION OK |
| 24/08/2017 | 100,03 | 109,76 | 119,44 | 129,02 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 22/09/2017 | 100,03 | 109,76 | 119,44 | 129,03 | 138,53 | CALIBRACION OK |