PROMAIZ	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**	**REF** **REV** **FECHA**	**R-M-13** **0** **24/08/2017**

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1211

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
26/04/2017	100,02	109,77	119,43	129,01	138,54	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,03	109,76	119,42	129	138,51	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,03	109,76	119,43	129,01	138,51	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,03	109,77	119,43	129,01	138,53	CALIBRACION OK
24/08/2017	100,04	109,77	119,43	129,02	138,54	CALIBRACION OK
22/09/2017	100,04	109,78	119,44	129,02	138,55	CALIBRACION OK