PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 19/01/2018

REGISTRO CALIBRACION DE TT-908

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
05/09/2016	99,8	109,8	119,5	129	138,6	CALIBRACION OK
03/10/2016	99,7	109,7	119,4	128,9	138,5	CALIBRACION OK
02/11/2016	99,8	109,7	119,4	128,9	138,5	CALIBRACION OK
05/12/2016	99,8	109,7	119,4	129	138,5	CALIBRACION OK
03/01/2017	99,7	109,7	119,5	128,9	138,6	CALIBRACION OK
20/02/2017	99,7	109,7	119,5	128,9	138,6	CALIBRACION OK
13/03/2017	99,8	109,7	119,5	128,9	138,5	CALIBRACION OK
18/04/2017	99,7	109,7	119,5	129	138,6	CALIBRACION OK
19/05/2017	99,81	109,71	119,49	129	138,59	CALIBRACION OK
19/06/2017	99,81	109,71	119,5	129,01	138,58	CALIBRACION OK
19/07/2017	99,82	109,72	119,5	129,01	138,58	CALIBRACION OK
21/08/2017	99,82	109,72	119,5	129	138,59	CALIBRACION OK
21/09/2017	99,81	109,72	119,49	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/10/2017	99,81	109,73	119,5	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/11/2017	99,85	109,73	119,5	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/12/2017	99,86	109,74	119,49	129,01	138,59	CALIBRACION OK
19/01/2017	99,87	109,73	119,49	129,01	138,6	CALIBRACION OK