PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV FECHA 20/11/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-847

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100	109,75	119,41	129	138,52	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,01	109,75	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,01	109,76	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,01	109,76	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
24/08/2017	100,03	109,75	119,42	129,02	138,55	CALIBRACION OK
22/09/2017	100,03	109,78	119,42	129,02	138,56	CALIBRACION OK
20/10/2017	100,08	109,83	119,42	129,02	138,56	CALIBRACION OK
20/11/2017	100,08	109,83	119,42	129,02	138,56	CALIBRACION OK