	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 REV 0 FECHA 20/11/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1211

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
26/04/2017	100,02	109,77	119,43	129,01	138,54	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,03	109,76	119,42	129	138,51	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,03	109,76	119,43	129,01	138,51	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,03	109,77	119,43	129,01	138,53	CALIBRACION OK
24/08/2017	100,04	109,77	119,44	129,03	138,53	CALIBRACION OK
22/09/2017	100,05	109,77	119,44	129,04	138,54	CALIBRACION OK
20/10/2017	100,05	109,76	119,44	129,04	138,54	CALIBRACION OK
20/11/2017	100,02	109,78	119,47	129,04	138,5	CALIBRACION OK