PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 20/09/2018

REGISTRO CALIBRACION DE TT-530

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19/04/2017	100	109,7	119,5	129	138,5	CALIBRACION OK
19/05/2017	100,01	109,71	119,51	129	138,52	CALIBRACION OK
19/06/2017	100,01	109,71	119,51	129,01	138,52	CALIBRACION OK
19/07/2017	100,01	109,71	119,51	129,01	138,52	CALIBRACION OK
21/08/2017	100,02	109,71	119,52	129	138,52	CALIBRACION OK
21/09/2017	100,02	109,72	119,52	129,02	138,52	CALIBRACION OK
20/10/2017	100	109,72	119,52	129,02	138,53	CALIBRACION OK
20/11/2017	100,01	109,73	119,52	129,02	138,53	CALIBRACION OK
20/12/2017	100,02	109,73	119,51	129,02	138,52	CALIBRACION OK
19/01/2018	100,02	109,71	119,52	129,02	138,52	CALIBRACION OK
19/02/2018	100	109,71	119,52	129	138,52	CALIBRACION OK
19/03/2018	100,03	109,71	119,52	129,03	138,52	CALIBRACION OK
19/04/2018	100,03	109,72	119,52	129,02	138,54	CALIBRACION OK
18/05/2018	100	109,73	119,52	129,03	138,54	CALIBRACION OK
18/06/2018	100	109,7	119,52	129,03	138,54	CALIBRACION OK
18/07/2018	100,01	109,74	119,52	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20/08/2018	100,03	109,74	119,54	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20/09/2018	100,02	109,73	119,54	129,01	138,57	CALIBRACION OK