PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 19/11/2018

REGISTRO CALIBRACION DE TT-835

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,08	109,82	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,08	109,82	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
25/06/207	100,08	109,82	119,42	129,01	138,54	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,07	109,82	119,41	129,01	138,54	CALIBRACION OK
24/08/2017	100,08	109,81	119,42	129,02	138,55	CALIBRACION OK
22/09/2017	100,08	109,82	119,42	129,02	138,56	CALIBRACION OK
20/10/2017	100,08	109,83	119,42	129,02	138,56	CALIBRACION OK
20/11/2017	100,08	109,83	119,42	129,02	138,56	CALIBRACION OK
20/12/2017	100,08	109,81	119,42	129,01	138,56	CALIBRACION OK
19/01/2018	100,07	109,81	119,42	129,01	138,56	CALIBRACION OK
19/02/2018	100,07	109,81	119,42	129,01	138,56	CALIBRACION OK
19/03/2018	100,08	109,81	119,42	129,03	138,56	CALIBRACION OK
19/04/2018	100,08	109,8	119,42	129,03	138,55	CALIBRACION OK
18/05/2018	100,08	109,8	119,43	129,03	138,55	CALIBRACION OK
18/06/2018	100,08	109,8	119,43	129,03	138,55	CALIBRACION OK
18/07/2018	100,06	109,8	119,41	129,03	138,55	CALIBRACION OK
20/08/2018	100,06	109,8	119,43	129,03	138,54	CALIBRACION OK
20/09/2018	100,03	109,8	119,42	129,03	138,54	CALIBRACION OK
19/10/2018	100,03	109,8	119,43	129,03	138,55	CALIBRACION OK
19/11/2018	100,03	109,8	119,41	129,03	138,56	CALIBRACION OK